



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

г. Петропавловск-Камчатский

(место составления акта)

«18» марта 2021 г.

(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 51

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д.13/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 51 от «01» марта 2021 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

**плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №58 комбинированного вида».**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» марта 2021 г.

с «15» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «01» часа «00» мин.

«18» марта 2021 г.

с «09» час. «00» мин. до «10» час. «00» мин. Продолжительность «01» час «00» мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «2» часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по г. Петропавловску-Камчатскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): 11 час. 20 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«02» марта 2021 г. И.о заведующей Асекритова Т.В. приказ №58 – к от 01.03.2021 г. ✓

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан
внутренней службы Кириькин Денис Андреевич,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о заведующей Асекритова Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Выходы из групп на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	<u>МАДОУ «Детский сад №58 комбинированного вида».</u>
2.	Предел огнестойкости двери, ведущей в пищеблок, а также оконного проема в стене менее установленных требований (Е130-дверь, Е30-оконный проем).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	<u>МАДОУ «Детский сад №58 комбинированного вида».</u>
3.	Отсутствует табличка с информацией о месте хранения ключей. (дверь, ведущая в чердачное помещение).	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	<u>МАДОУ «Детский сад №58 комбинированного вида».</u>
4.	На объекте защиты питание электроприемников обеспечивается от одного источника питания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	<u>МАДОУ «Детский сад №58 комбинированного вида».</u>


Приборы и инструменты используемые при проведении проверки:

- Рулетка измерительная UM5M, 22003-07, заводской номер №34;
- Дальномер лазерный Disto A5 заводской номер №310460062;

- Шумометр Testo 816-1 заводской номер №1868737;
 - Комплект для проверки пожарных дымовых тепловых пожарных извещателей Solo.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): —

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:
 Предписание № 51/1/1 от 18.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:




Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кирицкий Денис Андреевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Чертова Л.Ю. 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 ООО "Ф. Девелопмент с/г № 584"
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

ВРИО начальника ОНД и ПР
 по г. Петропавловску-Камчатскому
 майор внутренней службы К.Л. Шендрик.

